

ZBYT4T564



181520341174



博圆通环境检测有限公司

PH9

检测报告

YTHW字第(202307036)号

第 1 页 共 2 页

项目编号	YT202307HW038	检测类别	委托检测
样品名称	大气降水	样品数量	9 瓶
型号规格等级		商标	
生产日期或批号		采样方式	

检测分析报告

检测结果

样品点位	样品编号	检测项目	检测结果
DW001 雨水排放口	S2307HW03801	pH (无量纲)	7.8
	S2307HW03802	pH (无量纲)	7.8
	S2307HW03803	pH (无量纲)	7.7
	S2307HW03804	石油类 (mg/L)	<0.01
	S2307HW03805	石油类 (mg/L)	<0.01
	S2307HW03806	石油类 (mg/L)	<0.01
		化学需氧量 (mg/L)	30
	S2307HW03807	总氮 (mg/L)	0.21
		总磷 (mg/L)	0.01
	S2307HW03808	总氮 (mg/L)	8.88
	总悬浮物 (mg/L)	4	
	化学需氧量 (mg/L)	40	

附件：样品图片



说 明

1. 本检测报告未加盖 **MA** 章、检验检测人员签字、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减、增液无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

为六年。

联系邮箱：zbyuantong@163.com 电话：0311-83611111

公司网址：<http://www.zbyuantong.com.cn/>